

**График проведения технического обслуживания 2025 г.
тепломеханического оборудования котельной по адресу: г. Воронеж, ул. Московский проспект, 142а котельная (С10) Бунин 2**

№ п/п	Наименование работ	Премещение	Месяцы											
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Обслуживание оборудования тепломеханической части котельной и установки ХВО (внешний осмотр, проверка герметичности, устранение утечек: насосного оборудования, запорной арматуры, расширительных баков)	Соль таблетированная Экотрит В-25 (канистра 25кг)												
2	Обслуживание насосной части	Смазка ЛИТОЛ-24 8 кг												
3	Технический ремонт тепломеханического оборудования	Воздухоотводчик автоматический 1/2 Затвор поворотногодисковый ду 150 мм Затвор поворотногодисковый ду 100 мм Затвор дисковый поворотный Ду 50 Клапан обратный межфланцевый Ду 50 Клапан обратный межфланцевый Ду 100 Манометр с поверкой тип ТМ-510Р.00.0.0.6 Мпа, 100 мм, М20х1,5, кл. 1,5 корпус-сталь, черн. Росма 0000000006843 Кран шаровый Ду 32 Кран шаровый Ду 20 Кран трехходовой для манометра М20х1,5 ВН с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой												
4	ТО КИП	Реле РР-407.АЛТУ (4-конт. реле, 220VАС, ток 5А, LED-индикатор, ручной дублер) Автоматический выключатель 16А Автоматический выключатель 25А												

Главный инженер ООО "СКЭР"

Е.О. Луцев

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СКЭР"
А.В. Бородин
2025 г.

