

График проведения технического обслуживания 2025 г.
 тепломеханического оборудования котельной по адресу: г. Воронеж, ул. Московский проспект, 132, котельная (С12) Бунин 1

№ п/п	Наименование работ	Примечание	Месяцы											
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Обслуживание оборудования тепломеханической части котельной и установки ХВО (внешний осмотр, проверка герметичности, устранение утечек: насосного оборудования, запорной арматуры, расширительных баков)	Соль таблетированная Экотрит В-25 (канистра 25кг)												
2	Обслуживание насосной части	Смазка ЛИТОЛ-24 8 кг												
3	Текущий ремонт тепломеханического оборудования	Воздухоотводчик автоматический 1/2 Затвор поворотногодисковый ду 150 мм Затвор поворотногодисковый ду 100 мм Затвор дисковый поворотный ДУ 50 Клапан обратный межфланцевый ДУ 50 Клапан обратный межфланцевый ДУ 100 Манометр с поперкой тип ТМ-510Р.00.0.0.6 МПа, 100 мм, М20х1,5, кл. 1,5 корпус-сталь, черн. Росма 000000006843												
4	ТО КИПГА	Реле РР-407.АЛТУ (4-конт. реле, 220VАС, ток 5А, LED-индикатор, ручной дублер) Автоматический выключатель 16А Автоматический выключатель 25А												

Главный инженер ООО "СКЭР" _____
 Е.О. Луцев

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "СКЭР"
 А.В. Бороздин
 2025 г.