

График проведения технического обслуживания 2025 г.
котельная, расположенная по адресу: г.Воронеж, ЖМ Олимпийский 18р.



№	Мероприятия	Материалы	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	Промывка, опрессовка котельной и системы теплоснабжения (с испытанием на максимальную температуру)														
2	Режимная наладка котлов														
3	Режимная наладка ХВО														
3	Ревизия насосного оборудования	Торцевое уплотнение ШЛО -ВЛ 150/380-75/4 Торцевоеуплотнение Grundfos TP 100-120/2 Поттинники ШЛО -ВЛ 150/380-75/4 Подшипники ШЛО-StopLine-IL125/160-3/4 Рабочее колесо ШЛО-StopLine-IL125/160-3/5 Редуктор давления Тар 143 11/4 EUROPRESS Ду32 Ру25 под аксиальный манометр 1-6 бар Клапан балансировочный латунный ДН,ги КБЛР-032-16 1 1/4" Ду32 Ру16, L=95 мм Дисковый поворотный затвор Ду 500 Ру 10 Tr=+60...115°С с редуктором, Гранвал® Дисковый поворотный затвор Ду 250 Ру16 Tr=+60...115°С редуктором, Гранвал® Дисковый поворотный затвор Ду 200 Ру 16 Tr+6=60...+115°С, Гранвал® Дисковый поворотный затвор Ду 150 Ру 16 Tr=+60...+115°С, Гранвал® Обратный клапан межфланцевый Ду 150 Ру 16 Тmax=110°С, чугунный, Гранлок® Воздухоотводчик автоматический прямой, MVI Манометр с поверкой тип ТМ-510Р 00, 0.1,6 МПа, 100мм, G1/2" (снизу), Трехходовой кран G1/2-G1/2 ВР, РН 25, 150°С с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой, латунь Блок питания БП60Б-Д4-24 Реле перегрузки тепловое РТЛ-1008-2-25 (2,5-4А) Реле перегрузки тепловое РТЛ-1008-2-25 (5,5-8А) Реле перегрузки тепловое РТЛ-1008-2-25 (1,6-2А) Переключатель кулачковый OptiSwitch 4G Контактор TeSys LC1F 3P 400А 400/без катушкиВ АС 200кВт код. LC1F400 Schneider Electric Термометр биметаллический с поверкой тип БТ- 51.211.0..+120°С, 100 мм, L=64мм, G1/2" (сзади), кл.1,5, Росма МастерФлоу 5.2.1 преобразователь расхода электромагнитный Ду 200 мм													
4	Ревизия запорной и регулирующей арматуры														
5	ТО КИПЛА														

Главный инженер ООО "СКЭР" _____ Е.О.Лунев